

Passiefhuis-berekening



Gebouw:	Tiny House		
Straat:			
Postcode/plaats:		Nijmegen	
Provincie/land:		NL-Nederland	
Soort gebouw:	Woning		
Klimaatdataset:	NL0003c-De Bilt		
Klimaatzone:	3: Koel gematigd	Hoogte bouwlocatie:	0 m
Opdrachtgever:			
Straat:			
Postcode/plaats:			
Provincie/land:			
Installatie-adv.:			
Straat:			
Postcode/plaats:			
Provincie/land:			
Certificering:			
Straat:			
Postcode/plaats:			
Provincie/land:			
Bouwjaar:	2016	Binnentemperatuur winter [°C]:	20,0
Aantal wooneenh.:	1	Interne warmtebronnen (IWB) verwarmingssituatie [W/m²]:	4,1
Aantal personen:	1,0	Spec. warmtecapaciteit [Wh/K per m² _{VVO}]:	60
		Binnentemp. zomer [°C]:	25,0
		IWB koelingsituatie [W/m²]:	19,5
		Actieve koeling:	

Architect:			
Straat:			
Postcode/plaats:			
Provincie/land:			
Energieadvies:	BCD Advies		
Straat:	Kerkstraat 6		
Postcode/plaats:	5087 BP	Diessen	
Provincie/land:			

Gebouwengetallen gerelateerd aan verwarmde vloeroppervlakte en jaar

	Verwarmde vloeroppervlakte:	m²	17,9	≤	Alternative eisen		Voldaan? ²
					Eisen	eisen	
Verwarmen	Specifieke energiebehoefte verwarming:	kWh/(m²a)	99,6	≤	15	-	nee
	Pieklast verwarming:	W/m²	50,7	≤	-	10	-
	Specifieke energiebehoefte koeling+ontvochtiging:	kWh/(m²a)	-	≤	-	-	-
Koelen	Pieklast koeling:	W/m²	-	≤	-	-	-
	Frequentie temperatuuroverschrijding (> 25 °C):	%	25,0	≤	10	-	nee
	Frequentie vochtigheidsverschrijding (> 12 g/kg):	%	0,3	≤	20	-	ja
Luchtdichtheid n₅₀	vlgs. luchtdoorlatendheidstest:	1/h	4,2	≤	0,6	-	nee
Niet-hernieuwbare prim. energie (PE)	PE-behoefte:	kWh/(m²a)	364,6	≤	-	-	-
Hernieuwbare primaire energie (PER)	PER-behoefte:	kWh/(m²a)	234,1	≤	60	75	nee
	Keuze hernieuwbare energie (m²=bebouwde terreinoppervl.):	kWh/(m²a)	161,1	≥	-	15	

²Lege cel: gegevens ontbreken; '-': geen eis

Ik verklaar dat de hier ingevoerde gegevens zijn bepaald volgens de methodiek van de nZEB-tool aan de hand van de kengetallen van het gebouw. De bijbehorende energiebalansberekeningen zijn als bijlage toegevoegd aan de aanvraag

Passiefhuis Classic?

nee

Funcie	Voornaam	Achternaam
	Opgesteld te	Plaats

Handtekening